

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अयोध्या

पत्रांक:सी0एफ0ओ0 / मेमो / 2021

दिनांक-18.9.22

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक  
के0टी0पब्लिक स्कूल  
नाका देवकाली बाईपास जनौरा  
अयोध्या।

विषय:- संस्थान में वार्षिक फायर आडिट/माक ड्रिल किये जाने के सम्बन्ध में।

1-उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था:-

फायर एक्सटिंग्यूशर-10 अदद, चेक किया गया जिसका वार्षिक परीक्षण शुल्क भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या में चालान संख्या 1100052 दिनांक: 18.09.2021 के द्वारा रू0 100/00 राजकीय कोषागार में जमा कराया गया, कार्यशील पाया गया।

2-वॉछनीय अग्निशमन व्यवस्था:-

संस्थान में एन0बी0सी0 2016 मानक के अनुसार होजरील टैरेस टैंक व पम्प वॉछनीय है जिसको 03 माह में पूर्ण कराया जाना वॉछनीय होगा।

निर्देश:-

भवन में ढॉचागत अग्निशमन व्यवस्था पूर्णकर फायर सर्विस के साइट upfs -gov.in पर आनलाइन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का 06 मन्थली परीक्षण, वार्षिक मॉकड्रिल तथा फायर आडिट स्थानीय अग्निशमन विभाग के सहयोग से समय से कराना सुनिश्चित करें।

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता दिनांक-17.09.2022 तक प्रमाणित/नवीनीकरण की जाती है। अग्निशमन व्यवस्था की देख-रेख व कार्यशील बनाये रखने का उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा, सेट बैक प्रवेश-निकास सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। अग्निशमन व्यवस्थाओं के अकार्यशील पाये जाने की दशा में अग्निशमन सुरक्षा आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

18.9.22  
(राजकिशोर राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
अयोध्या